

โรงพยาบาลปากพนัง




กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีปฏิบัติ	เรื่อง : ระบบเฝ้าระวังอัคคีภัย		
รหัสเอกสาร : P-PTC-๐๐๑	เริ่มใช้ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒	แก้ไขครั้งที่ : ๑	จำนวนเนื้อหา : ๒ หน้า

วิธีปฏิบัติ เรื่อง ระบบเฝ้าระวังอัคคีภัย


ผู้รับผิดชอบ		ลงชื่อ	วัน เดือน ปี
จัดทำโดย	กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน		
ทบทวนโดย	คณะกรรมการเภสัชกรรมและการ บำบัด (PTC)		
อนุมัติโดย	ดร.ภญ.ศรีสุดา ศีลาโชติ		

บันทึกการแก้ไข

ฉบับที่	วันที่มีผลบังคับใช้	วันที่ยกเลิก

สำเนาฉบับที่ :

เอกสารฉบับ ควบคุม ไม่ควบคุม

โรงพยาบาลปากพนัง		<input type="checkbox"/> ควบคุม	<input type="checkbox"/> ไม่ควบคุม
วิธีปฏิบัติ : P - PTC -		หน้า ๑	ฉบับที่
เรื่อง : ระบบเฝ้าระวังอัคคีภัย		ปรับปรุงครั้งที่ ๓	วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒
แผนก : PTC	ทบทวนทุก ๑ ปี	แผนกที่เกี่ยวข้อง	
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	ผู้ทบทวน : คณะกรรมการ PTC	ผู้อนุมัติ :  (นางศรีสุดา สีลาโชติ) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	

๑.วัตถุประสงค์

เพื่อมีระบบเฝ้าระวังอัคคีภัยภายในคลังเวชภัณฑ์

๒.เป้าหมาย

ระบบเฝ้าระวังอัคคีภัยภายในคลังเวชภัณฑ์ สามารถทำงานได้ดี

๓.คำจำกัดความ

เครื่องมือแจ้งเตือนควัน (Smoke Detector) คือการตรวจจับอนุภาคควันไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในขณะที่เปลวไฟเริ่มลุกไหม้บนเชื้อเพลิง ควันไฟจะเป็นสิ่งแรกที่จะลอยขึ้นสู่ที่สูงก่อน ซึ่งจะไปกระทบกับเครื่องตรวจจับควันไฟที่ถูกติดตั้งอยู่บนเพดาน หรือผนัง

ผู้รับผิดชอบ

- นางสาวอมรรรัตน์ รักฉิม
- นายชัยวุฒิ ศรีทองมาศ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความพร้อมใช้การของเครื่องมือแจ้งเตือนควัน (Smoke Detector) ทุกวันที่ ๑ ของเดือน โดยการจุดควันทดสอบหน้าเครื่องมือแจ้งเตือนควัน หากเครื่องมีเสียงเตือนดัง ถือว่าเครื่องทำงานปกติ จากนั้นบันทึกในแบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือแจ้งเตือนควัน
- หากเครื่องมือแจ้งเตือนควัน (Smoke Detector) ไม่ทำงานปกติ ให้แจ้งหัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่าย เพื่อดำเนินการหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขต่อไป

ตัวชี้วัด

เครื่องมือแจ้งเตือนควัน (Smoke Detector) พร้อมใช้งาน

